

ES – Vyhlásenie zhody**Dolupodpísaný zástupca výrobcu:**Výrobca : **VOD-EKO a.s. Trenčín**Adresa : **Zlatovská 2193/33, 911 38 Trenčín, SR**IČO : **31411908**Výrobňa: **VOD-EKO a.s. Trenčín - Nozdrkovce**

prehlasuje a potvrdzuje, že výrobok:

Požiarne nádrže, vodomerné šachty, čerpacie stanice a žumpy

Spĺňa všetky požiadavky kladené na prefabrikáty obdobných typov, ak je zabudovaný v súlade so všeobecne platnými normami, zákonmi a predpismi pre navrhovanie a zhotovovanie betónových konštrukcií, platnými v mieste jeho zabudovania. Dielec je vyhotovený podľa technickej dokumentácie dodanej jeho objednávateľom.

Výrobca deklaruje nasledovné vlastnosti výrobku:

Pevnostná trieda betónu:	C 30/35
Krytie výstuže:	zodpovedá výkresovej dokumentácií objednávateľa
Poloha, druh, počet a priemer výstuže:	zodpovedá výkresovej dokumentácií objednávateľa
Rozmerová presnosť:	max.+30 mm pre všetky rozmery komory, okrem hrúbky stien a krycej dosky, kde je povolená tolerancia max.+5 mm
Vzhľad:	rovnomerná štruktúra betónu
Únosnosť manipulačných úchyto:	vyhovuje Prílohe 11 STN 73 1201:1986
Nasiakavosť betónu:	max. 6% hmotnostných
Údaje o zaťažení:	nosné konštrukcie navrhované na stále, klimatické a užitočné zaťaženie podľa STN 73 0035, zaťaženie zemným tlakom podľa STN 73 1001
Tvarová pevnosť:	rozdiel dĺžok uhlopriečok ktorejkoľvek sledovanej plochy dielca max. 30 mm
Vodotesnosť:	vyhovuje STN 75 0905, bez poklesu hladiny

Opis výrobku, účel a spôsob použitia v stavbe: Priestorový železobetónový prefabrikát, vyhotovený z vodotesného hutného betónu tr. C25/30 určený na umiestnenie prvkov vodovodu a kanalizácie.

Pri zabudovaní výrobku prihliadajte na deklarované vlastnosti resp. parametre dielca

Výrobca neručí za škody spôsobené nesprávnym použitím dielca.

VOD - EKO a.s. TrenčínZlatovská 2193/33
911 38 TRENČÍN
pečiatka výrobcu

podpis

-21-

V Trenčíne dňa: 01/2011